








istn. przyłącza kablowe:
- YAKY 4x120 (ST3-908 - ZK) - zasilanie podstawowe
- YAKY 4x120 (ST3-908 - ZK) - zasilanie rezerwowe

- Zakres przebudowy:
- (1) Kable odłączyć w ZK
 - (2) Kable przełożyć po nowej trasie, zabezpieczyć osłonami rurowymi i wprowadzić do ZK

PLAN PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH

 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE "DOMINO" S.C. Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki 18-400 Łomża, Al. Legionów 131, tel. 86 2164379, e-mail: domino_scc@wp.pl		Nr DT 11/2015
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Faza P.B.W.
Nazwa rysunku:	PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. POLNEJ W JÓZEFÓWIE, NA TŁOCZĘ ŚCIEKÓW	Rys. nr: 1
Objekt:	HYDROSFERA JÓZEFÓW Sp. z o.o.	Skala: 1:500
Adres:	ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów	
Zamawiający:		
Adres:		
Branża:	Nazwisko i imię	Data
Główny Projektant:	mgr inż. Waldemar Paprocki	15-12-2015
Autor Projektu:	mgr inż. Małgorzata Paprocka-Mączka	15-12-2015
Konstrukcje:	mgr inż. Robert P. Arciszewski	15-12-2015
Instalacje:	mgr inż. Robert P. Arciszewski	15-12-2015
Elektryczne:	mgr inż. Robert P. Arciszewski	15-12-2015
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (KC oraz Dz.U. Nr 24, poz. 83 z 04.02.1994r.) Poważanie i wykorzystywanie bez zgody autora projektu jest zabronione.		

OZNACZENIA

-  Teren działki objętej projektowaniem; obszar oddziaływania inwestycji.
-  Projektowana lokalizacja tłoczni ścieków i projektowanych kanałów.
-  Projektowana przekładka przyłącza enN (bez przecinania). Ruro HDPE 160 – dzielono np. A160PS
-  Projektowana przebudowa hydrantu.
-  Projektowane ogrodzenie.
-  Projektowane likwidacje/przebudowy.

