SZ 94,50 / 89,04 / 88,26 / PEØ1500

SP 94,43 / 89,09 / bet.Ø1800

Dno dopływ DN600 89,00

Przebudowa hydrantu i studni wodomierzowej PE100 wod DN 90x5,7 SDR17 PN16 L=4,6m i=0,6%

Przebudowa przyłącza enN

94,45 / 86,86 / PEØ3600 TS

Rurociąg pompowni tymczasowej PVC Ø200 L=25m

PE100 kan DY 710x42,3 (DN600) SDR17 PN10 L=8,36m i=1%

Pompownia do likwidacji

SRi 94,49 / 92,60 / oś Ø280–92,95

Oś tłoczny 92,95

Studnia do odprowadzenia wód odwodnienia wykopów Si

PE100 kan DN 280x16,6 SDR17 PN10 L=1,9m i=0,0%

OZNACZENIA

- A–F — Teren działki objętej projektowaniem; obszar oddziaływania inwestycji
- TS — Projektowana lokalizacja tłoczni ścieków i projektowanych kanałów
- Projektowana przekładka przyłącza enN (bez przecinania)
- Projektowana przebudowa hudrantu
- Projektowane ogrodzenie
- Projektowane likwidacje/przebudowy
- Rurociąg pompowni tymczasowej
- Teren wybrukowany
- Teren zielony

OTWÓR BADAWCZY listopad 2015

Teren przy odwiercie badawczym 94,55 mnpm

Rzędna poziomu wody gruntowej 88,75 m n.p.m. (5,80 m p.p.t.)

warstwa wody nad poziom posadoowienia 88,75-86,60= 2,15 m >+0,15 m na beton podkładowy > słup wody wyporu - 2,30 m.

OTWÓR BADAWCZY archiwalny z 1997

Teren przy odwiercie badawczym 94,50 mnpm

Rzędna poziomu wody gruntowej 89,80 m n.p.m. (4,70 m p.p.t.)

warstwa wody nad poziom posadoowienia 89,80-86,60= 3,20 m >+0,15 m na beton podkładowy > słup wody wyporu - 3,35 m.

Teren proj. przy tłoczni 94,45 mnpm

Posadowienie dna tłoczni na poziomie ok. 86,60 - 0,10m bet. podkł. -> wykop do 86,50 m n.p.m.

Głębokość posadowienia tłoczni ścieków 7,85 m p.p.t.+0,15 m na beton podkładowy

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO INWESTYCYJNE "DOMINO" S.C.
Waldemar Paprocki, Krzysztof Zwornicki
18-400 Łomża, Al. Legionów 131, tel. 86 2164379, e_mail: domino_sc@wp.pl

Nr DT 11/2015

Faza P.B.W.

Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Obiekt:	PRZEBUDOWA POMPOWNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. POLNEJ W JÓZEFOWIE, NA TŁOCZIĘ ŚCIEKÓW		Rys. nr: 1
Inwestor / Adres	HYDROSFERA JÓZEFÓW Sp. z o.o. ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów		Skala: 1:500
Branża	Nazwisko i imię	Data	Podpis
Główny Projektant Autor Sanitarne	mgr inż. Waldemar Paprocki uprawnienia: UAN 6/86, Łom. 19/89 ; RZE/X/014/07	21-12-2015	
Autor Konstrucje	mgr inż. Małgorzata Paprocka-Mączka upr. proj. UAN-VIII/83861/106/90	21-12-2015	
Autor Instalacje Elektryczne	mgr inż. Robert P. Arciszewski upr. proj. PDL/0039/PWOE/05	21-12-2015	

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (KC oraz Dz.U.Nr.24,poz.83 z 04.02.1994r.)
Powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora projektu jest zabronione.