Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
05-420 Józefów, ul. Drogowców 20, NIP 5322023038, REGON 142566480

L.dz. 3083/2026

Józefów, 10.11.2026 r.

Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
Ul. Drogowców 20
05-420 Józefów

W A R U N K I T E C H N I C Z N E
do projektowania i wykonania przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej

W związku z realizacja własnych planów gospodarczych Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. podaje **ogólne warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci wodociągowej w nw. ulicach:**

- **Graniczna** na odcinku od ul. **Lisiej** do ul. **Jachowicza**;
- **Graniczna** na odcinku od ul. **Nadwiślańskiej** do ul. **Lisiej** (przebudowa);
- **Lisia** na odcinku od ul. **Granicznej** (ok 22 mb);
- **Leśny Zakątek** (sięgacz);
- **Borsucza** (sięgacz);
- **bez nazwy** (dz. nr ew. 36/1 obr. 5) (sięgacz).

I. ZAOPATRZENIE W WODĘ

1. **Dostawę wody** w ilości **3 m^3/os/m-c** dla ww. nieruchomości usytuowanych przy ww. ulicach Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. zapewnia w oparciu o nw. projektowane wodociągi uliczne z rur PE.
2. Dostawę wody do nieruchomości należy zrealizować poprzez zaprojektowanie wodociągów:
   a. Dz 280 mm z rur PE w ul. **Granicznej** na odcinku od istniejącego wodociągu Dz 280 mm PE w ul. **Granicznej** (zbieg z ul. **Lisią)** do istniejącego wodociągu Dz 160 mm PE przy zbiegu z ul. **Jachowicza**;
   b. Dz 280 mm z rur PE w ul. **Granicznej** – przebudowa istniejącego wodociągu Dz 110 mm - na odcinku od istniejącego wodociągu Dz 225 mm PE przy zbiegu z ul. **Nadwiślańską** do istniejącego wodociągu Dz 280 mm PE w ul. **Granicznej** róg ul. Lisiej);
   c. Dz 160 mm z rur PE w ul. **Lisiej** – przebudowa istniejącego fragmentu wodociągu Dz 110 mm na Dz 160 mm PE na odcinku od ul. Granicznej w kierunku północnym (około 22 mb);
   d. Dz 110 mm z rur PE w ul. **Leśny Zakątek** (sięgacz);
   e. Dz 110 mm z rur PE w ul. **Borsucza** (sięgacz);
   f. Dz 110 mm z rur PE w ul. **bez nazwy** (dz. nr ew. 36/1 obr. 5) (sięgacz).
3. Od ww. projektowanych wodociągów należy zaprojektować przyłącza wodociągowe do nieruchomości usytuowanych przy ulicach z projektowanym uzbrojeniem.
4. Włączenie, projektowanych wodociągów w istniejące przewody uliczne należy wykonać za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych, trójników żeliwnych sferoidealnych, a przyłączy za pomocą opaski do nawiercania, klasy firm „Avk", „Hawle", „EWE" lub o równoważnej/ wyższej dopuszczonej do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przewody wodociągowe i przyłącza zaprojektować z rur polietylenowych klasy PE 100 lub PE 80, PN 10, łączonych przez zgrzewanie, o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż Dz 110 PE dla wodociągu i Dz 40 mm PE dla przyłączy wodociągowych.

6. Zasuwy sieciowe i domowe winny być, z miękkim uszczelnieniem, klasy armatury ,,HAWLE", ,,AVK", „EWE" lub o równoważnym lub wyższym standardzie, z teleskopowym przedłużeniem trzpienia (obudowy) i żeliwną skrzynką uliczną i oznaczyć tablicą orientacyjną zgodnie z normą *PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych.*
7. Projektowane wodociągi należy łączyć z istniejącymi wodociągami na skrzyżowaniach (zapętlenie), a gdy nie jest to możliwe zakończyć hydrantem podziemnym p.poż. Dn 80 mm.
8. Przy projektowaniu wodociągów na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi należy zaprojektować i wykonać trójniki i zasuwy węzłowe z odcinkami przewodów wychodzącymi poza pas drogowy - zakończone w ulicach gminnych - zaślepionymi do dalszej rozbudowy sieci. W sytuacji terenów prywatnych wykonanie odejść ograniczyć do ich granicy. Na połączeniach z wodociągami ulicznymi (trójnikach), na każdym odejściu zamontować zasuwę liniową (w sumie 3 zasuwy dla trójnika, a 4 zasuwy dla czwórnika).
9. Odejścia wodociągowe w uliczki ślepe przewidziane dla więcej iż jednej nieruchomości (włączenie kilka przyłączy) należy zakończyć hydrantem dn 50 / 80 mm do celów eksploatacyjnych.
10. Należy zamontować i zamontować hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz.1030) klasy armatury ,,HAWLE", ,,AVK", lub o równoważnym standardzie. Hydranty usytuować bezpośrednio na sieci wodociągowej i zaopatrzyć w nasadę odcinającą (np. Hawle nr kat. 3735).
11. Przyłącza należy projektować i wykonywać w myśl zasady jedno przyłącze – jeden wodomierz główny - jedna umowa na pobór wody i/lub odprowadzenie ścieków rozliczana w oparciu o wodomierz główny (możliwość odcięcia w części ulicznej pojedynczego klienta).
12. Przyłącza wodociągowe wyposażyć w zestaw wodomierzowy oraz zawór antyskażeniowy.
13. Zawór antyskażeniowy wg wymagań *PN-EN-1717:2003.*
14. Zestaw wodomierza głównego powinien być umieszczony w budynku lub w specjalnie wykonanej studzience wodomierzowej poza budynkiem. Przy lokalizacji w budynku zestaw wodomierzowy należy umieścić w pomieszczeniu suchym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza, zabezpieczonym: przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych, w odległości nie większej niż 1 m od ściany, przez którą prowadzone jest przyłącze wodociągowe. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 4°C, a wysokość pomieszczenia nie mniejsza niż 1,80 m.
15. Wodomierz główny należy montować na konsoli renomowanych firm (np.: firmy „EWE") z możliwością pomiaru ciśnienia przy pracy wodomierza głównego. Warunki i sposób wbudowania zgodnie z obowiązującą normą *PN-91/M-54910. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych.*
16. Studzienkę wodomierzową projektować i wykonać zgodnie z normą *PN-91/B-10728. Studzienki wodociągowe.*
17. ***Wodomierz główny dostarcza i montuje nieodpłatnie Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.***
18. Należy zachować wymogi *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z póź. zm.) i normy PN-92/B - 01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu* – wraz ze zmianą *PN-B-01706:92/Az1:1999.* Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z wodociągu miejskiego z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł (np. własnego ujęcia). Przewody wodociągowe nie mogą być prowadzone przez studzienki kanalizacyjne i inne urządzenia kanalizacyjne ,w których mogłyby być zalewane ściekami.
19. W przypadku podłączenia do sieci wodociągowej pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność gospodarcza należy pomieszczenia te wyposażyć w dodatkowy wodomierz, który umożliwi określenie ilości zużytej wody na cele ww. działalności.
20. Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. zapewnia dostawę wody na cele p. poż. Miasta Józefów z określonych hydrantów ulicznych w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Tabela nr 1 (Dz.U. Nr 124 poz.1030).

21. Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. gwarantuje ciśnienie wody nie niższe niż 0,2 MPa.
22. Przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej przewody przyłącze dokładnie przepłukać czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, a w razie konieczności przeprowadzić dezynfekcję. Po przeprowadzeniu badania, potwierdzającego, że woda z przepłukanego przewodu spełnia wymagania określone *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)* przyłącze może być włączone do eksploatacji.
23. **Na włączenie wybudowanego przewodu do czynnej sieci wodociągowej należy uzyskać zgodę Spółki.**
24. Hydrosfera Józefów dopuszcza w szczególnych przypadkach (brak zgody gminy na umieszczeni przyłącza w drodze, brak innych możliwości, budynki/ lokale na jednej wspólnej działce) realizację podłączenia w oparciu o wspólne przyłącze na nieruchomości (odrębne umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla każdego budynku/lokalu) po spełnieniu nw. wymogów:
    a. wykonać wspólną dużą komorę wodomierzową 2 m od ogrodzenia (granicy z pasem ulicznym) z równoległym usytuowaniem wodomierzy głównych dla poszczególnych budynków/ lokali. Za komorą należy usytuować zasuwy odcinające poszczególnych odbiorców (np. 2x wodomierz – 2 x zasuwa),
    b. dla każdego z budynków/ lokali wykonać podejście pod wodomierz główny usytuowany w jednej ww. wspólnej komorze,
    c. zabezpieczyć techniczną możliwość dostępu do wodomierzy i zasuw umożliwiające odcięcie każdego budynku/lokalu w terenie dla pracowników Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.- usytuowanie w terenie ogólnodostępnym,
    d. potwierdzić w projekcie uzyskanie zakładanej oraz maksymalnej wydajności przyłącza oraz ciśnienie dyspozycyjne 0,2 MPa za wodomierzami głównymi,
    e. uzyskać zgodę na współsolidarną odpowiedzialność od wszystkich potencjalnych odbiorców na drukach Spółki (postanowienia umowne),
    f. zabezpieczyć prawne aspekty m.in. współodpowiedzialność, odpowiednie wpisy do księgi wieczystej nieruchomości, na której usytuowane będą przewody do poszczególnych odbiorców,
    g. ustanowić obowiązki utrzymania poszczególnych odcinków przyłącza/ podłączenia przez wszystkich Odbiorców.

II. INNE UZGODNIENIA

1. Do projektowania wodociągów ulicznych należy:
    a. wykonać analizę zapotrzebowania wody dla podłączanego obszaru i poszczególnych nieruchomości,
    b. uzyskać z Urzędu Miasta Józefowa Plany zagospodarowania miasta dla terenu objętego projektowaniem, informację o kierunkach rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz projekt dalszej rozbudowy Miasta na podłączanym terenie,
    c. wykonać wizję lokalną w terenie w celu ustalenia maksymalnych godzinowych rozbiorów wody.
2. W projekcie należy zawrzeć rozbiory odcinkowe na projektowanej sieci wodociągowej.
3. Projektując przewody uliczne należy uwzględnić przyszłą rozbudowę (przedłużenie) ww. odcinków.
4. **Jeżeli trasa przyłącza została zaprojektowana przez teren obcej posesji należy uzyskać pisemną zgodę właściciela /współwłaściciela/ tej posesji.**
5. Jeżeli trasa przyłącza została zaprojektowana przez teren obcej posesji należy uzyskać skuteczną pisemną zgodę właściciela /współwłaściciela/ tej posesji. Służebność nieruchomości do posadowienia przyłącza(y) i przesyłu mediów jak również dostęp do uzbrojenia dla pracowników Spółki należy wpisać do ksiąg wieczystych użyczanych nieruchomości tak aby zobowiązywała każdego przyszłego właściciela tej nieruchomości.

6. Miejsca połączenia poszczególnych przyłączy z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi podłączanych nieruchomości należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości a całość połączenia (do budynku) należy ujawnić w projekcie. Dopuszcza się projektowanie przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studzienką rewizyjną/inspekcyjną, a dla przyłącza wodociągowego studzienką wodomierzową tylko dla niezabudowanych nieruchomości.
7. Dokumentacja powykonawcza z istniejących fragmentów sieci przewidziana do wykorzystania jest do odebrania w Siedzibie Spółki.
8. **Projektowane podłączenie nieruchomości usytuowane w części ulicznej należy projektować i wykonać jak sieć uliczną, a odcinki na nieruchomości jak przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.**
9. Wykonanie przyłącza(y) wspólnego dla kilku nieruchomości związane jest z uzyskaniem zgody na współsolidarną odpowiedzialność wszystkich użytkowników przyłącza (odbiorców usług dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej).
10. Miejsca wprowadzenia przyłącza na nieruchomość, trasę oraz lokalizację wodomierza głównego oraz połączenia poszczególnych przyłączy z istniejącymi instalacjami wewnętrznymi podłączanych nieruchomości należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości, a całość połączenia (do budynku) należy ujawnić w projekcie. Dopuszcza się projektowanie przyłącza kanalizacyjnego zakończonego studzienką rewizyjną/inspekcyjną, a dla przyłącza wodociągowego studzienką wodomierzową tylko dla niezabudowanych nieruchomości.
11. Realizacja, sieci ulicznych i nowych przyłączy w pasie drogowym wymaga uzgodnienia lokalizacji budowanych przewodów, oraz uzyskania zezwolenie na zajęcie pasa drogi na umieszczenie urządzeń przed realizacją robót, u właściciela drogi.
12. W ramach ww. warunków dotyczących lokalizacji projektowanych przewodów Miasto Józefów określi uliczne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które wykona z środków własnych, a które pozostaną do wykonania przez inwestora – właściciela podłączanej nieruchomości.
13. Na realizację podłączenia należy posiadać projekt budowlany min. w 2-ch egzemplarzach opracowany na kopiach aktualnych map zasadniczych. Zakres i formę projektu budowlanego określa *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r. z późniejszymi zmianami.*
14. Trasę projektowanych przewodów należy uzgodnić w Starostwie Powiatowym w Otwocku na Naradzie Koordynacyjnej związanej z usytuowaniem projektowanej sieci uzbrojenia w zakresie wynikającym z Art. 28.b. Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629). Całość projektu z adnotacją (o ile jest niezbędna) z ww. Narady Koordynacyjnej /odpis z protokołu/ należy uzgodnić w Hydrosferze Józefów Sp. z o.o.
15. Na realizację podłączenia należy posiadać projekt budowlany min. w 2-ch egzemplarzach opracowany na kopiach aktualnych map zasadniczych. Zakres i formę projektu budowlanego określa *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.*
16. Wykonanie projektu przyłącza i kierowanie budową należy powierzyć osobom posiadającym uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, należącym do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
17. Rozpoczęcie robót zgłosić w Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., pobrać i prowadzić: *„DZIENNIK ROBÓT, „PROTOKÓŁ ODBIORU" i „SZKIC ZDAWCZO-ODBIORCZY".*
18. Całość prac powierzyć do wykonania uprawnionym firmom wykonawczym i prowadzić pod nadzorem Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.
19. Przed zasypaniem zgłosić /z odpowiednim wyprzedzeniem/ do odbioru technicznego częściowego do Hydrosfery Józefów Sp. z o.o., wykonać próbę szczelności (przyłącze wodociągowe) i inwentaryzację geodezyjną. Odbiory częściowe powinny być potwierdzone przez przedstawiciela Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. odpowiednim wpisem w „DZIENNIKU ROBÓT ".
20. Po zakończeniu robót przygotować dokumentację techniczną dla odbioru końcowego. Dokumentacja ta powinna zawierać również:
    a. Atesty zastosowanych materiałów z poświadczeniem daty produkcji i właściwego przechowywania.
    b. Świadectwo kalibracji zgrzewarki używanej do wykonania połączeń – do przedłożenia przed przystąpieniem do prac.

c. Wydruki z przebiegu zgrzewania poszczególnych połączeń skorelowane z dokumentacją powykonawczą.

21. Po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza należy podpisać z Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.
22. Szczegóły związane z przygotowaniem, realizacją i odbiorem przyłączy, wzory dokumentów zgłoszeniowych i odbiorowych do wglądu w siedzibie Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. w Józefowie przy ul. Drogowców 20 oraz na stronie www.hydrosfera-jozefow.pl.
23. Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. dopuszcza zmianę trasy przyłączy na terenie właściciela nieruchomości po uprzednim uaktualnieniu projektu przez osobę uprawniona oraz uzgodnieniu zaproponowanych zmian z uprawnionym przedstawicielem Spółki.
24. Niniejsze warunki ważne są dla stanu prawnego podłączanych nieruchomości zgodnego ze złożonym wnioskiem. Każda zmiana stanu prawnego podłączanych nieruchomości objętych niniejszymi warunkami w szczególności podział nieruchomości, zmiana przeznaczenia pobieranej wody i odprowadzenia ścieków (uruchomienie działalności gospodarczej), rozbudowa wymaga wystąpienia z wnioskiem o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
25. Przed przystąpieniem do robót związanych z budową wodociągów i kanałów ulicznych (sieci) należy uzyskać pozwolenie lub zgłosić ich prowadzenie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 oraz do PINB stosownie do obowiązujących wymogów.
26. **Niniejsze warunki ważne są 2 lata.**

PREZES ZARZĄDU
inż. Stanisław Zdanowicz

Opracował: Paweł Głasek

Załączniki:
1. Klauzula o przetwarzaniu danych przez Hydrosferę Józefów Sp. z o.o. RODO.

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... zwanej, dalej RODO przesyłamy Państwu informację, w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. **Administratorem zbieranych danych osobowych jest Hydrosfera Józefów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Drogowców 20 w Józefowie (05-420).** Możecie się Państwo z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl i dzwoniąc pod numer +48 22 780-06-40.
2. **Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych** w Spółce jest możliwy pod numerem +48 22 780-06-46 i pocztą e-mail: ido@hydrosfera-jozefow.pl. http://www.hydrosfera-jozefow.pl.
3. **Dane osobowe zbierane, gromadzone i przetwarzane** są jedynie dla celów:
   - wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wymienionych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - realizacji zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3 do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków),
   - zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) wymienionej w Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - w celu umożliwienia podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zawarcia i wykonania umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,
   - w określonym poniżej art. 6 ust.1 lit. c) RODO, ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy, który stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO). Poszerzenie celu może nastąpić w sytuacjach wynikający ze zmiany prawa i unormowanych w przepisach prawa.
4. **Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią w szczególności**; art. 6 ust.1 lit. b) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy", art. 6 ust.1 lit. c) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze", wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji, wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO: „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z póź. zm.).
5. **Podanie danych** przy wydawaniu warunków jest warunkiem ustawowym, zaś przy zawieraniu umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków zarówno ustawowym jak i umownym.
   Nie podanie danych osobowych uniemożliwia wydanie warunków jak również zawarcie umowy. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Spółki, podanie danych jest dobrowolne i mogą Państwo się mu sprzeciwić.
6. **Odbiorcami zbieranych danych osobowych są lub mogą być**: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów, podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, urzędy skarbowe, banki.
7. **Dane osobowe będą przechowywane przez**: cały okres ważności Wydanych Warunków technicznych ... i wykonywania zawartej umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenia ścieków (o ile zostanie zawarta) oraz 6 lat od dnia jej rozwiązania/wygaśnięcia; okres 6 lat w przypadku danych księgowych; w przypadku windykacji dane są przetwarzane w celu ustalenia, przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. **Okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu lub skróceniu** w przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa w szczególności w dniu zmiany obowiązujących przepisów poprzedzających zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
9. **Pan/Pani ma prawo do:** dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania, sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania i/lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzamy dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym") oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mieszczącego się w Warszawie 00-193 przy ul. Stawki 2,** kancelaria@uodo.gov.pl, https://uodo.gov.pl/.
10. Usunięcie lub brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych może się wiązać się z ograniczeniem świadczenia usług lub braku pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków o czym będziecie Państwo informowani.

11. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
13. Abyśmy mogli wykonać ww. żądania i uprawnienia składane przez Pana/Pani wnioski winny pozwolić nam na Państwa identyfikację i komunikację.