Wyniki badań wody - fizykochemia z dnia 08.09.2026r.

Lp	Oznaczenia	Surowa				Uzdatniona	Najwyższe dopuszczalne stężenia
		Jednostka	Studnia nr 1a	studnia nr 4	studnia nr 5	SUW	
1	Mętność	NTU	10	6,9	10	0,20	1
2	Barwa	mg/l Pt	9	15	11	10	1)
3	Przewodność	µS/cm	491	479	475	317	2500
4	Zapach	TON	nie akcept.	nie akcept.	nie akcept.	akcept.	1)
5	Smak	TFN	-	-	-	akcept.	1)
6	pH	-	7,4	7,3	7,3	7,3	6,5-9,5
7	Żelazo	µg/l	1100	940	1300	12	200
8	Mangan	µg/l	810	1100	750	5,2	50

1) akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

Wyniki badań wody - mikrobiologia z dnia 08.09.2026r.

Lp	Oznaczenia	Surowa				Uzdatniona	Najwyższe dopuszczalne stężenia
			Studnia nr 1a	studnia nr 4	studnia nr 5	SUW	
1	Liczba bakterii z grupy coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0
2	Liczba Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0

Ostatnie wyniki badań wody - Twardość ogólna

Lp	Twardość ogólna mg/l CaCO3	Data badania	Wymagania
1	180	08.09.2026 r.	od 60- 500 mg/l CaCO3 (Rozp. MZ. Dz.u.2017.2294)
2	230	12.05.2026 r.	