Wyniki badań wody - fizykochemia z dnia 13.10.2026r.

Lp	Oznaczenia	Surowa				Uzdatniona	Najwyższe dopuszczalne stężenia
		Jednostka	Studnia nr 1a	studnia nr 4	studnia nr 5	SUW	
1	Mętność	NTU	9,3	8,7	9	0,23	1
2	Barwa	mg/l Pt	8	10	10	8	1)
3	Przewodność	µS/cm	460	460	440	435	2500
4	Zapach	TON	nie akcept.	nie akcept.	nie akcept.	akcept.	1)
5	Smak	TFN	-	-	-	akcept.	1)
6	pH	-	7,6	7,4	7,5	7,5	6,5-9,5
7	Żelazo	µg/l	3400	1200	4400	12	200
8	Mangan	µg/l	530	800	600	5,2	50

1) akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian

Wyniki badań wody - mikrobiologia z dnia 13.10.2026r.

Lp	Oznaczenia	Surowa				Uzdatniona	Najwyższe dopuszczalne stężenia
			Studnia nr 1a	studnia nr 4	studnia nr 5	SUW	
1	Liczba bakterii z grupy coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0
2	Liczba Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0	0	0	0

Ostatnie wyniki badań wody - Twardość ogólna

Lp	Twardość ogólna mg/l CaCO3	Data badania	Wymagania
1	180	08.09.2026 r.	od 60- 500 mg/l CaCO3 (Rozp. MZ. Dz.u.2017.2294)
2	230	12.05.2026 r.	