

Józefów, 29.07.2026r.

Hydrosfera Józefów Sp. z o. o.
Ul. Drogowców 20
05-420 Józefów

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi w ul. Orzeszkowej na terenie miasta Józefów” – nr sprawy HJ/ZPS/4/2026

Odpowiedź na pytanie:

1. Pytanie : „ w związku z zamiarem wzięcia przez nas udziału w tytułowym postępowaniu prosimy o informację w jakim zakresie i standardzie należy odtworzyć nawierzchnię ul. Orzeszkowej po wykonanych pracach budowlano-montażowych, w przedmiarze jest jedynie informacja o odtworzeniu nawierzchni asfaltowej, a co z nawierzchnią tłuczniową ? Prosimy o określenie powierzchni odtworzenia oraz podanie szczegółów odtworzenia co do materiału oraz grubości poszczególnych frakcji.”

Odpowiedź : W odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu, standardu oraz powierzchni odtworzenia nawierzchni ul. Orzeszkowej po wykonaniu prac budowlano-montażowych, Zamawiający informuje, że powierzchnia odtworzenia nawierzchni tłuczniowej, jest równa faktycznej powierzchni wykonanego wykopu.

Zarówno nawierzchnię asfaltową, jak i wykonaną z tłucznia, należy odtworzyć do stanu nie gorszego niż istniejący przed rozpoczęciem robót, zgodnie z decyzją zarządcy drogi o zajęciu pasa drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków technicznych określonych w tym dokumencie.

2. „Brak w przedmiarze zamieszczonym do oferty oraz w zestawieniu materiałów w projekcie pozycji dotyczącej montażu hydrantów. Proszę o informację czy je wyceniamy w ofercie”

Odpowiedź : Tak, w ofercie należy uwzględnić zakup i montaż 4 szt. Hydrantów DN80.

PREZES ZARZĄDU

inż. Stanisław Zalanowicz