

Józefów, 04.07.2025r.

Hydrosfera Józefów Sp. z o. o.
Ul. Drogowców 20
05-420 Józefów

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa rur i armatury” – nr sprawy HJ/ZPS/2/2025
Odpowiedź na pytanie :


1. Pytanie :

„Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego w załączniku „zał.-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf” – „Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie”, Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04? Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC-o których mowa w wymienionym certyfikacie: 1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury, 2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem, 3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu. Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę faktycznych właściwości produkowanego wyrobu. Ponadto dokument PAS 1075 jest dokumentem archiwalnym, którego wydawania zaprzestano w 2020 roku.”

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – zał. Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, dotyczące wymagań jakie powinna spełniać rura będąca przedmiotem postępowania.

Dyrektor ds. Technicznych


mgr inż. Agnieszka Baczyńska


Dyrektor Finansowy - Główna Księgowość
Prokurent

Monika Domańska